

COPY



認定番号 1602-06201-87

## 認定合格証

くさび式足場用斜材

HLNB-18(HLNB-15, HLNB-12, HLNB-09, HLNA-18, HLNA-15,  
HLNA-12, HLNA-09)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成28年 2月29日

平和技研株式会社 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人






試験番号 1602-06201-8701

発行日：平成28年2月29日

# 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 伊藤 正人



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 くさび式足場用斜材 HLNБ-18 12本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準  
第26章くさび緊結式足場の部材及び附属金具
- 5 試験実施日 平成28年1月25日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

斜材及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体組 No.	1				2				3				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
強度[kN]	13.8				17.0				15.5				15.4
認定基準による値	強度 12.0kN 以上								平均値 13.0kN 以上				

(3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

8 特記事項

特になし